

**MODULO RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO**

**COMPILARE TUTTI I CAMPI. IN CASO DI INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI, LA RICHIESTA VERRÀ RESPINTA E NON SI PROCEDERÀ CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO.**

Cliente/Acquirente Unità: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Matricola o Nr. Conferma Ordine Swegon \_\_\_\_\_

**DESTINAZIONE D'USO:** barrare la casella

Residenza e assimilabili;  Uffici;  Ospedali;  Attività ricreative;  Attività commerciali;  Attività industriali e artigianali;  Attività sportive;  Attività scolastiche

**UNITA' ADIBITA A:**

COMFORT ( ambienti e persone);  PROCESSO PRODUTTIVO;  SALA CED;  CAMERA BIANCA

**UTILIZZATORE FINALE (Luogo Installazione):**

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ Persona da contattare \_\_\_\_\_

**OPERATORE (\*) SEDE LEGALE:**

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ Nominativo Persona Referente \_\_\_\_\_

Richiede l'Avviamento con Centro Assistenza: \_\_\_\_\_  
per il giorno \_\_\_\_\_ Persona da contattare \_\_\_\_\_  
Tel./cellulare \_\_\_\_\_

**(\*) Operatore:** Il DPR 146/18 stabilisce che l'Operatore è il proprietario o altra persona fisica o giuridica che ha il potere finanziario di decidere in merito all'esecuzione di controlli o riparazioni delle apparecchiature, ha il libero accesso e il controllo sul loro funzionamento ordinario.

**Swegon Operations S.r.l.****Main office  
Switchboard**

Via Valletta, 5 - 30010  
Cantarana di Cona, (VE) Italy  
www.swegon.com

P. +39 0426 921111  
F. +39 0426 302222  
info@swegon.it

**Sales & Service  
Italian subsidiary**

P. +39 0426 302511  
F. +39 0426 302893  
service.it@swegon.it

Swegon Operations S.r.l. a socio unico - P.IVA 02481290282  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da  
parte della Investment Latour AB Svezia

(Barrare le caselle corrispondenti)

	SI	NO
<b>VI CONFERMIAMO CHE È PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE A CORREDO</b>		
Manuali d'uso, schemi e certificati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono state rispettate tutte le indicazioni riportate sui manuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VI CONFERMIAMO CHE L'INSTALLATORE HA VERIFICATO QUANTO SEGUE:</b>		
L'unità è stata movimentata e posizionata seguendo le indicazioni del manuale d'uso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le canalizzazioni sono adeguatamente dimensionate e libere (se previste)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli spazi di rispetto sono garantiti così come l'accessibilità per la manutenzione, in particolare modo per il quadro elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lo scarico condensa è collegato (se previsto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le trasmissioni di vibrazioni sono state limitate inserendo idonei accorgimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CIRCUITO IDRAULICO</b>		
L'impianto è stato collegato alla macchina ed è riempito d'acqua e sfiato d'aria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La pompa di circolazione acqua è funzionante e il senso di rotazione è corretto (operazione da eseguire solo per pompe esterne all'unità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La portata d'acqua è garantita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il flussostato è stato installato ed è funzionante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il filtro in entrata acqua agli scambiatori è stato installato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La valvola modulante a tre vie e la relativa sonda di temperatura in ingresso allo scambiatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono installate (per es. per unità complete di desurriscaldatore o condensatore di recupero ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>COLLEGAMENTI ELETTRICI</b>		
La sezione dei cavi di alimentazione elettrica è correttamente dimensionata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'alimentazione elettrica corrisponde ai dati nominali (tensione, numero di fasi e frequenza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il collegamento a terra è stato effettuato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le resistenze per il riscaldamento dell'olio del carter sono state alimentate (almeno 12 ore prima dell'intervento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>COLLEGAMENTI FRIGORIFERI</b>		
Le linee frigorifere tra le unità splittate sono state correttamente dimensionate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le linee frigorifere tra le unità splittate sono state posizionate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le linee frigorifere tra le unità splittate sono state collegate, pulite e pressate per verificare l'assenza di perdite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Norme Generali

La richiesta di 1° Avviamento deve essere inviata a Swegon Operations all'indirizzo e-mail [service.it@swegon.it](mailto:service.it@swegon.it) con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo rispetto la data richiesta. Rimane a carico del richiedente l'integrazione di carica relativa alle linee di collegamento o la carica complessiva per unità consegnate con pressatura in azoto (unità splittate).

**ATTENZIONE:** La mancata o incompleta effettuazione delle verifiche sopra riportate darà luogo all'impossibilità di effettuare il 1° Avviamento i cui oneri economici verranno addebitati al richiedente, secondo la tabella seguente, direttamente da Swegon Operations. In fase di 1° Avviamento il Centro Assistenza è tenuto a verificare **unicamente** il corretto funzionamento dell'unità.

Tariffe applicate ad intervento extra	
Servizio	Costo
Tecnico specializzato	65,00 + IVA Euro/h
Tecnico di supporto	56,00 + IVA Euro/h
Rimborso km	0,80 + IVA Euro/km

#### Informazioni relative alla sicurezza del luogo di installazione (barrare le caselle delle voci interessate)

##### Swegon Operations S.r.l.

###### Main office Switchboard

Via Valletta, 5 - 30010  
Cantarana di Cona, (VE) Italy  
www.swegon.com

P. +39 0426 921111  
F. +39 0426 302222  
info@swegon.it

###### Sales & Service Italian subsidiary

P. +39 0426 302511  
F. +39 0426 302893  
service.it@swegon.it

Swegon Operations S.r.l. a socio unico - P.IVA 02481290282  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Investment Latour AB Svezia

<b>Area d'intervento</b> <b>Ubicazione dei lavori</b>	<input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Esterno <input type="checkbox"/> Tetto Altezza da terra _____ metri	<input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Luoghi confinati (angusti, privi di ricambio d'aria ecc.) Altro:.....
<b>Modalità di accesso all'area di lavoro</b>	<input type="checkbox"/> Percorso pedonale <input type="checkbox"/> Percorso con linee vita Scale di sicurezza	<input type="checkbox"/> Piattaforma di lavoro <input type="checkbox"/> Trabattello Altro:.....
<b>Pericoli Potenziali presenti nelle vicinanze</b>	<input type="checkbox"/> Possibilità di interferenza con altri lavoratori <input type="checkbox"/> Presenza di atmosfera potenzialmente infiammabile ed esplosiva <input type="checkbox"/> Possibile esposizione a sostanze chimiche (tossiche, reattive, acide, caustiche) <input type="checkbox"/> Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni <input type="checkbox"/> Esposizione a radiazioni ottiche artificiali <input type="checkbox"/> Lavori in quota <input type="checkbox"/> Lavori in aree con atmosfera asfissiante <input type="checkbox"/> Mancanza/alterazione dei dispositivi di sicurezza attrezzature <input type="checkbox"/> Intervento in aree/apparecchiature linee produttive con presenza di materiale/condizioni pericolose	<input type="checkbox"/> Lavori in condotti sotterranei <input type="checkbox"/> Lavori in spazi confinati (angusti, privi di ricambio d'aria ecc.) <input type="checkbox"/> Scivolamento su scale o percorsi sporchi <input type="checkbox"/> Gradiente termico (cella frigorifera, caldaia) <input type="checkbox"/> Operazioni in locali classificati ATEX <input type="checkbox"/> Rumore <input type="checkbox"/> Elettrocuzione <input type="checkbox"/> Pericolo di seppellimento/sprofondamento <input type="checkbox"/> Esposizione ad amianto <input type="checkbox"/> Vicinanza di lucernai/botole <input type="checkbox"/> Altro..... ..... .....
<b>Specificare i DPI speciali per accedere all'installazione</b>	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Elenco ..... .....
<b>Altre note rilevanti</b>		

- a cura del committente predisporre l'unità accessibile o i mezzi per raggiungerla in sicurezza. Non sarà possibile espletare l'intervento di assistenza in caso di installazione non conforme alle condizioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. I costi sostenuti in caso di intervento non eseguito saranno comunque corrisposti dal committente.
- ai sensi del DPR 74/13 Swegon Operations Srl non è tenuta alla compilazione del libretto d'impianto.
- Swegon Operations si riserva di inviare personale tecnico specializzato adeguatamente selezionato per eseguire gli interventi in regime di subappalto

Con la firma del presente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 GDPR UE 2016/679 espressamente autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

Swegon è a vostra disposizione per la formulazione di offerte di Contratti di manutenzione ordinaria adempiendo agli obblighi previsti dal D.P.R. 146/18.

Info: Tel. 0426/302511- e-mail: [service.it@swegon.it](mailto:service.it@swegon.it)

**Swegon Operations S.r.l.**

**Main office  
Switchboard**

Via Valletta, 5 - 30010  
Cantarana di Cona, (VE) Italy  
[www.swegon.com](http://www.swegon.com)

P. +39 0426 921111  
F. +39 0426 302222  
[info@swegon.it](mailto:info@swegon.it)

**Sales & Service  
Italian subsidiary**

P. +39 0426 302511  
F. +39 0426 302893  
[service.it@swegon.it](mailto:service.it@swegon.it)

Swegon Operations S.r.l. a socio unico - P.IVA 02481290282  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Investment Latour AB Svezia